

Üheleheline helipidav puituks 32dB, tüüp Seicom 12

mille on turule lasknud

Tartu Uksetehas OÜ

Ringtee 1, 51013 Tartu, EESTI

ja mis on toodetud

Tartu Uksetehas OÜ

Ringtee 1, 51013 Tartu, EESTI

on allutatud tootja poolt rakendatud tehase tootmisohjele ning tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatuse ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelevalvet ja hindamist.

Käesolev sertifikaat tõendab, et kõik tootele esitatavad nõuded, mis on kirjas tehnilises kirjelduses

SEICOM 12

on rakendatud ja toode vastab tehnilise kirjelduse tingimustele.

Sertifikaat on esmalt väljastatud **24.09.2014** ja kehtib kuni **23.09.2019**, kui toode on kooskõlas tehnilise kirjelduse nõuetega või kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil www.inspecta.com. Sertifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisas 1.

Tallinn 12.01.2016

Tõnu Roosaar
Tegevjuht



Toode: Üheleheline helipidav puituks 32dB, tüüp Seicom 12.

Detailne ukse kirjeldus on toodud katseprotokollis nr VTT-S-01615-14 (VTT) ning OÜ Seicom Uksetehas tehnilises kirjelduses SEICOM 12.

Toote spetsifikatsioon

Mõõdud	(L x K) mm
Ukse leng	980 x 2090
Ukseleht	934 x 2056
Ukselehe paksus	45
Uksetarvikud	
Lukk	Abloy 4190
Hinged (3 ukselehel)	NTR-110
Allalaskuv lävi	A1051 iglo / DX 959

Toote klassifikatsioon

Üheleheline helipidav puituks 32dB, tüüp Seicom 12 klassifitseerub standardi EN ISO 717-1:2013 kohaselt järgnevalt:

$R_w (C; C_{tr}) = 32 (-2; -3) \text{ dB}$ lehtpuust lävepakuga uksekomplekt
 $R_w (C; C_{tr}) = 30 (-2; -3) \text{ dB}$ allalaskuva lävepakuga uksekomplekt

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud:

- õhumüra isolatsiooni indeks;
- sertifikaadi number;
- sertifikaadi väljaandja nimi;
- tootja nimi;
- valmistamise aasta;
- toote identifitseerimise number.

